II kārtas robeža



Pieņemtie apzīmējumi

- *sadale,*
- *kontakts 230V, IP 21,*
- *kontakts 230V, IP=>44,*
- *kontakts 230V, dubults,*
- *kontakts 400V, IP=>44,*
- *maģistrāls spēka kabelis,*
- *spēka kabelis,*
- *nozaru kārba,*
- *gala kārba,*
- *kabelis aizsargcaurulē.*
- *elektromotors,*
- *apgaismojuma kabelis,*

Piezīmes;

1. Rozetēm dots to skaits telpā. To izvietojuma precizēšanu montāžas laikā ievērojot pasūtītāja norādījumus.
2. Spēka kabeļu maršrutējumu saskaņot ar arhitektu un pasūtītāju.
3. Spēka instalāciju izpildīt ar vara kabeli.
4. Rozešu skaitu telpā, nepieciešamības gadījumā, var papildināt līdz par 30%.
5. Nepieciešamības gadījumā uz gaimekļu sliedes var uzstādīt adapteri ar rozeti (max 1,0 kW).

Projektētājs: SIA "Livland Group", Baznīcas iela 31-8, Rīga,LV-1010, Tālrunis:26574346;info@livland.lv	Objekts:	LU CFI laboratorijas korpusa telpu atjaunošana , telpas pārlānojot un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, projektēšanas darbi. Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063.				
	Pasūtītājs:	Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Reģ. apl. Nr.381016; 06.09.2013.				
LIVLAND GROUP LIVLAND	Rasējums:	II kārta. V stāva spēka instalācija				M 1:100; A2
NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020 · EIROPAS SAVIENĪBA Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds · IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ	Pasūtījuma Nr.	2017/1/ES-1			Stadija	Lapa	Lapas
	Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums		ELv2.29	
	Būvproj. daļas vad.	N. Biters		10.07.2017	Arhīva numurs		
	Projektēja	N. Biters		10.07.2017	Lapas numurs		